

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SKUODO ŠILUMA“**

Uždaroji akcinė bendrovė Šatrijos g. 27, 98108 Skuodas, tel. (8 440) 73 380,  
el. p. info@uabskuodosiluma.lt

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 273889830

---

Aplinkos apsaugos agentūros  
Taršos prevencijos departamentui

2023-02-20 Nr. R1-29

**DĖL UAB „SKUODO ŠILUMA“ KATILINIŲ NR. 1 IR NR. 3 ŪKIO SUBJEKTO  
MONOTORINGO ATASKAITOS**

Pateikiame kuro ir iš kurą deginančio įrenginio į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos 2022 metų ataskaitą.

PRIDEDAMA. Kuro ir iš kurą deginančio įrenginio į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos 2022 metų ataskaita. 6 lapai.

Direktorius

Stasys Gutautas

*Originalas nebus siunčiamas*

Viktorija Jucienė, tel. nr. (8 440) 73 380, el. p. info@uabskuodosiluma.lt

## KURO IR IŠ KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO Į APLINKOS ORĄ IŠMESTO TERŠALŲ KIEKIO APSKAITOS

### 2022 METŲ ATASKAITA

(pildoma tik eksploatuojant Normų 32 punkte nurodytus kūrą deginančius įrenginius)

#### I. Bendra informacija.

1. Ūkinės veiklos objekto, kuriame eksploatuojamas kūrą deginantis įrenginys, pavadinimas: UAB „Skuodo šiluma“.
2. Kūrą deginantis įrenginys:
  - 2.1. pavadinimas: Katilinė Nr.1 taršos šaltinis Nr.003;
  - 2.2. adresas: Šatrijos g. 3b;
  - 2.3. naujas ar **esamas** (*kas reikalinga, pabraukti*);
  - 2.4. kamino aukštis, m: 24,34;
  - 2.5. kamino diametro teršalų išmetimo vietoje, m: 0,7;
  - 2.6. veikimo laiko apibūdinimas, kai jis veikia ne nuolat visus metus (*nurodoma, kokių periodišku metu jis veikia (pvz., nurodoma, kad veikia tik šaltuoju metų laiku ar įrašomi konkretūs metų mėnesiai, ar kt.)*: *įrenginys dirba šaltuoju metų laiku ir dirbo 3410 val.*;
  - 2.7. bendra nominali šiluminė galia: 5,0 MW; informacija apie ją pagrindžiantį dokumentą: techninis pasas;

2.8. informacija apie kūrą deginantį įrenginį sudarančius katilus:

Eil. Nr.	Pavadinimas, markė ir / ar kita katilą apibūdinanti informacija	Nominali šiluminė galia, MW	Kuro rūšis (-ys), kurią (-ias) galima deginti katile
1.	Katilas KVV.05.08 su kondensaciniu ekonomizeriu P122	5,0	Biokuras -skiedra

## II. Informacija apie kurą deginamame įrenginyje naudotą kurą.

Eil. Nr.	Kuro rūšis	Sunaudotas kuro kiekis, t (arba m <sup>3</sup> , jei kūrentas dujinis kuras)
1.	Biokuras	4279,756

## III. Į aplinkos orą išmestas teršalų kiekis\*.

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Išmestas teršalo kiekis, t	2022-02-16 protokolas Nr.2 - išmatuota teršalo koncentracija**, mg/Nm <sup>3</sup>
CO	177	11,5528	151
NO <sub>x</sub>	250	8,0870	152
SO <sub>2</sub>	1753	0,4233	0,0
KD	6493	1,5413	20,8
	Iš viso:	21,6044	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\* Informacijos apie išmestą teršalo kiekį teikti nereikia, kai tam teršalui Normų 1 arba 2 priede nenustatyta ribinė vertė.

\*\* Informacija pateikiama, kai pagal Normų 15–19 punktų reikalavimus buvo privaloma atlikti išmetamų teršalų koncentracijos matavimus. Stulpelio viršuje įrašoma matavimų atlikimo data. Jeigu matavimai buvo atlikti daugiau kaip vieną kartą, lentelė papildoma nauju stulpeliu, analogišku ketvirtajam stulpeliui.

Ataskaitą pateikė: Kostas Sodiš  
(vardas ir pavardė)

Vyr. inžinierius  
(pareigos)

  
(parašas)

Ataskaitos pateikimo data: 2023-02-20

## KURO IR IŠ KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO Į APLINKOS ORĄ IŠMESTO TERŠALŲ KIEKIO APSKAITOS 2022 METŲ ATASKAITA

(pildoma tik eksploatuojant Normų 32 punkte nurodytus kūrą deginančius įrenginius)

### I. Bendra informacija.

1. Ūkinės veiklos objekto, kuriame eksploatuojamas kūrą deginantis įrenginys, pavadinimas: UAB „Skuodo šiluma“.
2. Kūrą deginantis įrenginys:
  - 2.1. pavadinimas: Katilinė Nr.1 taršos šaltinis Nr.002;
  - 2.2. adresas: Šatrijos g. 3b;
  - 2.3. naujas ar esamas (*kas reikalinga, pabraukti*);
  - 2.4. kamino aukštis, m: 25,0;
  - 2.5. kamino diametras teršalų išmetimo vietoje, m: 0,80;
  - 2.6. veikimo laiko apibūdinimas, kai jis veikia ne nuolat visus metus (*nurodoma, kokių periodiškumu jis veikia (pvz., nurodoma, kad veikia tik šaltuoju metų laiku ar įrašomi konkretūs metų mėnesiai, ar kt.)*): *įrenginys dirba šaltuoju metų laiku ir dirbo 1993 val.*;
  - 2.7. bendra nominali šiluminė galia: 5,0 MW; informacija apie ją pagrindžiantį dokumentą: techninis pasas;

2.8. informacija apie kūrą deginantį įrenginį sudarančius katilus:

Eil. Nr.	Pavadinimas, markė ir / ar kita katilą apibūdinanti informacija	Nominali šiluminė galia, MW	Kuro rūšis (-ys), kurią (-ias) galima deginti katile
1.	Katilas Multi 23-5 track	5,0	Biokuras - skiedra

## II. Informacija apie kūrą deginančiame įrenginyje naudotą kūrą.

Eil. Nr.	Kuro rūšis	Sunaudotas kuro kiekis, t (arba m <sup>3</sup> , jei kūrentas dujinis kuras)
1.	Biokuras	2005,684

## III. Į aplinkos orą išmestas teršalų kiekis\*.

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Išmestas teršalo kiekis, t	2022-03-16 protokolas Nr.2 - išmatuota teršalo koncentracija**, mg/Nm <sup>3</sup>
CO	177	5,4141	511
NO <sub>x</sub>	250	3,7898	171
SO <sub>2</sub>	1753	0,1984	0,0
KD	6493	0,7218	27,0
	Iš viso:	10,1241	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\* Informacijos apie išmestą teršalo kiekį teikti nereikia, kai tam teršalui Normų 1 arba 2 priede nenustatyta ribinė vertė.

\*\* Informacija pateikiama, kai pagal Normų 15–19 punktų reikalavimus buvo privaloma atlikti išmetamų teršalų koncentracijos matavimus. Stulpelio viršuje įrašoma matavimų atlikimo data. Jeigu matavimai buvo atlikti daugiau kaip vieną kartą, lentelė papildoma nauju stulpeliu, lentelė papildoma nauju stulpeliu, analogišku ketvirtajam stulpeliui.

Ataskaitą pateikė: Kostas Sodis  
(vardas ir pavardė)

Vyr. inžinierius  
(pareigos)

  
(parašas)

Ataskaitos pateikimo data: 2022-03-20

Išmetamų teršalų iš kūrą deginančių įrenginių normų  
LAND 43-2013  
3 priedas

## KURO IR IŠ KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO Į APLINKOS ORĄ IŠMESTO TERŠALŲ KIEKIO APSKAITOS

### \_\_\_\_\_ 2022 METŲ ATASKAITA

(pildoma tik eksploatuojant Normų 32 punkte nurodytus kūrą deginančius įrenginius)

#### I. Bendra informacija.

1. Ūkinės veiklos objekto, kuriame eksploatuojamas kūrą deginantis įrenginys, pavadinimas: Skuodo m. Katilinė Nr. 3
2. Kūrą deginantis įrenginys:
  - 2.1. pavadinimas: Vandens šildymo katilas Hamont CAT fire (2 vnt)
  - 2.2. adresas: Šaulių g. 21, Skuodas;
  - 2.3. naujas ar **esamas** (*kas reikalinga, pabraukti*);
  - 2.4. kamino aukštis, m: 12
  - 2.5. kamino diametras teršalų išmetimo vietoje, m: 0,25;
  - 2.6. veikimo laiko apibūdinimas, kai jis veikia ne nuolat visus metus (*nurodoma, kokiu periodiškumu jis veikia (pvz., nurodoma, kad veikia tik šaltuoju metų laiku ar įrašomi konkretūs metų mėnesiai, ar kt.): Katilas dirbo šildymo sezono metu (2022-01-01 iki 2022-10-11 iki 2022-12-31)* 4944 val.
  - 2.7. bendra nominali šiluminė galia: 0,440 MW; informacija apie ją pagrindžiantį dokumentą: \_\_\_\_\_;

2.8. informacija apie kūrą deginantį įrenginį sudarančius katilus:

Eil. Nr.	Pavadinimas, markė ir / ar kita katilą apibūdinanti informacija	Nominali šiluminė galia, MW	Kuro rūšis (-ys), kurią (-ias) galima deginti katile
1	VŠK Hamont CAT fire	0,220	Biokuras (granulės)
2	VŠK Hamont CAT fire	0,220	Biokuras (granulės)

## II. Informacija apie kurą deginamiame įrenginyje naudotą kurą.

Eil. Nr.	Kuro rūšis	Sunaudotas kuro kiekis, t
1	Biokuras (granulės)	124,759

## III. Į aplinkos orą išmestas teršalų kiekis\*.

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Išmestas teršalo kiekis, t	2022-03-16 protokolas Nr. 2 išmatuota teršalo koncentracija**, mg/Nm <sup>3</sup>	2022-03-16 protokolas Nr. 2 išmatuota teršalo koncentracija**, mg/Nm <sup>3</sup>
CO	177		155,0	158,0
NO <sub>x</sub>	250		182,0	149,0
SO <sub>2</sub>	1753		0,0	0,0
KD	6493		15,4	18,4
Iš viso:				
			XX	XX

\* Informacijos apie išmestą teršalo kiekį teikti nereikia, kai tam teršalui Normų 1 arba 2 priede nenustatyta ribinė vertė.

\*\* Informacija pateikiama, kai pagal Normų 15–19 punktų reikalavimus buvo privaloma atlikti išmetamų teršalų koncentracijos matavimus. Stulpelio viršuje įrašoma matavimų atlikimo data. Jeigu matavimai buvo atlikti daugiau kaip vieną kartą, lentelė papildoma nauju stulpeliu, analogišku ketvirtajam stulpeliui.

Ataskaitą pateikė \_\_\_\_\_ Kostas Sodis \_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Vyr. inžinierius \_\_\_\_\_  
(pareigos)

  
(parašas)

Ataskaitos pateikimo data 2022-02-20 \_\_\_\_\_